

( KTX역 모아엘가 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	헤림건설㈜	②성명(대표자)	한동주,최석준															
	③주소	광주광역시 광산구 송정동 1009-1번지 ( 전화번호 : 062-944-9534)																	
	④공동주택 현황	<table border="1"> <thead> <tr> <th>공급세대</th> <th colspan="3">세대별 규모</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>세대</td> <td>149 세대</td> <td>규모</td> <td>61.93 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>세대</td> <td>109 세대</td> <td>규모</td> <td>62.56 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>세대</td> <td>83 세대</td> <td>규모</td> <td>84.72 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>			공급세대	세대별 규모			세대	149 세대	규모	61.93 m <sup>2</sup>	세대	109 세대	규모	62.56 m <sup>2</sup>	세대	83 세대	규모
공급세대	세대별 규모																		
세대	149 세대	규모	61.93 m <sup>2</sup>																
세대	109 세대	규모	62.56 m <sup>2</sup>																
세대	83 세대	규모	84.72 m <sup>2</sup>																
측 정 자	⑤상호	동명환경(주)	⑥등록번호	409-81-22419															
	⑦주소	광주광역시 북구 중흥로 71(신안동) ( 전화번호 : 062-528-0064)																	

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m<sup>3</sup>)

항 목	측정일시(시간)	측정지점(동-호수)	거실방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1 지점	2018-03-27 (13:00)	101-701		473	0.7	3393	23	22	6	
2 지점	2018-03-27 (13:00)	102-201		349	0.3	391.7	5	6	1.3	
3 지점	2018-03-27 (14:00)	103-1401		203	2	469	27.3	33	5.3	
4 지점	2018-03-27 (14:00)	104-701		33.5	1.3	382.7	48.7	11.3	4.3	
5 지점	2018-03-27 (16:00)	105-201		16.8	0.3	941.7	6	6.3	2	
평균				30.6	0.9	504.9	22	15.7	3.8	

실내공기질관리법 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 04월 21일

제출자 정용균 (서명: )

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하