

(순천모아엘가 리버파크 신축공사) 주택 공기질 측정결과 보고 (공고)

공 자	상호(사업장명칭)	헤림건설 주식회사 (순천모아엘가 리버파크 신축공사)	성명(대표자)	최석준							
	주 소	본사 : 광주광역시 북구 서양대로 205 우편 : 광주광역시 북구 서양대로 205									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
		9593m ²	7963m ²	6359m ²	3666m ²	6848m ²					
		322 세대	90 세대	74 세대	60 세대	34 세대	64 세대				
측 정 자	상 호	(사)대한산업보건협회 광주전남북지역본부	등 록 번 호	광주광역시 제5호							
	주 소	광주광역시 광산구 사암로 414(흑석동) (전화번호: 062-956-9012)									

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	라돈측정 12/09 ~12/13	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	12/09 (12:50)	101 동 202 호	북서	1.7	189.8	9.3	47.7	61.2	2.9	77.4
2지점	12/09 (12:41)	102 동 303 호	남	1.8	151.9	7.4	35.5	38.7	3.6	54.9
3지점	12/09 (11:30)	103 동 903 호	북서	1.3	58.1	6.8	10.4	22.9	2.7	62.9
4지점	12/09 (11:35)	104 동 1702 호	남	0.9	52.7	11.9	7.4	14.7	7.3	90.0
5지점	12/09 (14:00)	105 동 1001 호	북서	0.7	31.7	11	8.3	17.0	3.9	50.4
평 균				1.3	96.8	11.5	21.9	4.1	30.9	67.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

년 월 일

제출자

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부